


План 7 - 15 этажа



Таблица назначения систем	
Название системы	Назначение
T1.1, T2.1	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления жилых помещений (1 зона)
T1.2, T2.2	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления жилых помещений (2 зона)
T1.3, T2.3	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления мест общего пользования

Маркировка радиаторов	
Обозначение на чертеже	Наименование радиатора
 22x500x1200 п.3	- Тип прибора - Высота прибора - Длина прибора - Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Contrast(или аналог) с нижним подключением - Значение преднастройки термостатического клапана
KCK20-1,835K	Конвектор стальной настенный с доковым подключением Сантехпром Авто

- Примечания:
- Все отметки и привязки уточнить при монтаже;
 - Трубопроводы в квартирах проложены в конструкции пола в защитной гофре;
 - Трубопроводы в общем коридоре прокладываются в конструкции пола в теплоизоляции из вспененного полиэтилена Порилекс НПЗ Т толщ. 6 мм;
 - Стальные трубопроводы в составе коллекторов учета изолировать теплоизоляцией Порилекс НПЗ Т 13 мм;
 - Трубопроводы, проходящие под дверями, прокладываются в гильзах.
 - Приборы отопления в лестничной клетке устанавливаются до 12 этажа включительно.

СП007-08.21-00-0B1					
Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Этап №1.1. Односекционный жилой дом					
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата				Отопление	
Разраб. Коваленко				Р	6
Проверил Луцевич					
Н. контроль Косылева				План 7 - 15 этажа	