



Примечание:

1. Трубопроводы V1, T3 от коллектора до санузлов квартир проложить в полу в гофре. Гофра условно не показана.
2. Монтаж систем вести в соответствии с СП 30.13330.2020, СП 10.13130.2020, СП 73.13330.2016, а также в соответствии с рекомендациями производителей оборудования и материалов.
3. В навесных ШПК пожарные краны устанавливаются на отм. +1,350 от уровня чистого пола, спаренные пожарные краны устанавливаются на отметках +1,350 и +1,090 от уровня чистого пола. Во встроенных ШПК пожарные краны устанавливаются на отм. +1,350 от верха плиты этажа, спаренные пожарные краны устанавливаются на отметках +1,350 и +1,090 от верха плиты этажа.

								СП007-08.21-00-ВК	
								Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе-Белинского-Щорса-Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбурга, Этап №1.1. Односекционный жилой дом.	
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Внутренний водопровод и канализация	
Разраб.								Р	22
Н. контр.								План 15-24-го этажа с системами V1(2), T3(2), T4(2)	
ГИП								СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК	