

План 25 этажа



Название системы	Назначение
T1.2, T2.2	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления жилых помещений (2 зона)

Обозначение на чертеже	Наименование радиатора
	- Тип прибора
	- Высота прибора
	- Длина прибора
22x500x1200	- Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Contrast (или аналог) с нижним подключением
n.3	- Значение преднастройки термостатического клапана

- Примечания:
1. Все отметки и привязки уточнить при монтаже;
  2. Трубопроводы в квартирах проложены в конструкции пола в защитной гофре;
  3. Трубопроводы в общем коридоре прокладываются в конструкции пола в теплоизоляции из вспененного полиэтилена Порилекс НПЭ Т толщ. 6 мм;
  4. Стальные трубопроводы в составе коллекторов учета изолировать теплоизоляцией Порилекс НПЭ Т 13 мм;
  5. Трубопроводы, проходящие под дверями, прокладываются в гильзах.

Согласовано  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

СП007-08.21-00-0B1				
Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Этап №1.1. Односекционный жилой дом				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Разраб.		Коваленко	03.22	
Проверил		Луцевич	03.22	
Отопление		Р	8	Листов
План 25 этажа				
Н. контроль	Косылева		03.22	