

План 16 - 24 этажа



Таблица назначения систем	
Название системы	Назначение
T1.2, T2.2	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления жилых помещений (2 зона)

Маркировка радиаторов	
Обозначение на чертеже	Наименование радиатора
	- Тип прибора
	- Высота прибора
	- Длина прибора
	- Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Contrast (или аналог) с нижним подключением
	- Значение преднастройки термостатического клапана

Примечания:

1. Все отметки и привязки уточнить при монтаже;
2. Трубопроводы в квартирах проложены в конструкции пола в защитной гофре;
3. Трубопроводы в общем коридоре прокладываются в конструкции пола в теплоизоляции из вспененного полиэтилена Порилекс НПЭ Т толщ. 6 мм;
4. Стальные трубопроводы в составе коллекторов учета изолировать теплоизоляцией Порилекс НПЭ Т 13 мм;
5. Трубопроводы, проходящие под дверями, прокладываются в гильзах.

СП007-08.21-00-0В1					
Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Этап №1.1. Односекционный жилой дом					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				<i>Коваленко</i>	03.22
Проверил				<i>Луцевич</i>	03.22
Н. контроль		Косылева	<i>Косылева</i>		03.22
Отопление			Р	7	Листов
План 16 - 24 этажа.			СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК		

Согласовано	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	